

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-7-24045	2024/10/8	合格。	
2	GX-B1328/20-7-24046	2024/10/8	合格。	
3	GX-B1404/20-7-24172	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

4	GX-B1404/20-7-24173	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
5	GX-B1404/20-7-24174	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
6	GX-B1404/20-7-24175	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

7	GX-B1404/20-7-24176	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>			
8	GX-B1404/20-7-24177	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>			
9	GX-B1404/20-7-24178	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>			

10	GX-B1404/20-7-24179	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>			
11	GX-B1404/20-7-24180	2024. 10. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>			
12	GX-B1328/20-7-24047	2024/10/9	<p>本次共检验电器8支，8支所检项目合格。</p>			